

Bypass mode på SYN boksen



Step 1: Deaktiver backup-boksen på inverteren

Slå backup-funktionen fra på inverteren for at forberede bypass mode.

Se videoguide til aktivering/deaktivering af synboksen her: mikma.dk/aktiver-backup-boks



Step 2: Sæt inverteren i bypass mode

Slå Relæ 2 ned og skub skyderen til siden, så den er på Relæ 2.

Indstil relæerne som følger:

- Relæ 1: Op
- Relæ 2: Ned
- Relæ 3: Op



Step 3: Gendan normal drift

Når opdateringen er færdig:

- Sæt Relæ 1: Ned
- Skub skyderen tilbage til "på".
- Sæt Relæ 2 og Relæ 3: Op

Aktivér igen backup-boksen på inverteren.

Bemærk: Hvis systemet sættes i bypass-tilstand, er det vigtigt, at du fysisk afkobler dit APX-batteri for at undgå underafledning. Afbryd de røde, blå og sorte kabler samt kommunikationskablet.